


Управление приводом насоса с использованием встроенной функции ПИ регулирования. Дистанционный ПУСК, СТОП при помощи кнопок. Стабилизация давления с использованием датчика 4-20mA.



- Пуск, Стоп осуществляется со встроенной панели управления.
- Ввод задания и настроек для ПИ регулятора осуществляется со встроенной панели управления.

1. Подключите датчик давления (PT) с унифицированным токовым сигналом 4-20 mA к клеммам AI1, 24V, как показано на рисунке.
2. Ввод задания и настроек для ПИ регулятора осуществляется с панели управления.

Отображение оперативных данных:

U0-17 Уставка ПИ регулятора

U0-18 Обратная связь ПИ регулятора

Код	Параметр	Значение	Описание
F0-24	Сброс к заводским параметрам		1: Вернуться к заводским настройкам
F8-00	Номинальная мощность двигателя	<>	## кВт – паспортные данные (из таблички двигателя)
F8-01	Номинальное напряжение двигателя	<>	## В – паспортные данные (из таблички двигателя)
F8-02	Номинальный ток двигателя	<>	## А – паспортные данные (из таблички двигателя)
F8-03	Номинальная частота двигателя	<>	## Гц – паспортные данные (из таблички двигателя)
F8-04	Номинальная скорость двигателя	<>	## об/мин – паспортные данные (из таблички двигателя)
F8-06	Режим управления двигателем	0	0: Управление U/f
F2-00	Настройка кривой U/f	2	2: квадратичная U/f
F0-00	Выбор источника команд	0	0: команда запуска с панели управления
F0-01	Выбор источника задания основной частоты	6	6: Подача воды под постоянным давлением
F5-08	Тип датчика	1	0: 0~10 В 1: 4~20 mA
F0-04	Время ускорения	20 с	0-500 с
F0-05	Время торможения	20 с	0-500 с
F0-07	Формат аналогового входного сигнала	0002	единицы: AI1 = 2 (4-20mA)
F5-00	Источник задания PID-регулятора	0	0: уставка F5-01
F5-01	Опорное значение PID-регулятора (фактическое давление)	3,5 бар	Через значение этого параметра устанавливается задание ПИ регулирования (бар)
F5-02	Источник обратной связи ПИ-регулятора	0	0: AI1
F5-03	Направление ПИ - регулятора	0	0: Положительный эффект. Когда сигнал обратной связи ПИ-регулятора меньше

			заданного значения, выходная частота инвертора увеличивается.
F5-04	Пропорциональное усиление ПИ-регулятора ускорения K _p	20,0	Пропорциональное усиление ПИ-регулятора определяет силу регулировки всего ПИ-регулятора. Чем больше K _p , тем больше сила регулировки. Если значение высокое, даже если разница между заданным значением и сигналом обратной связи невелика, преобразователь может реагировать быстро, а выходная частота может сильно изменяться. Но слишком высокое значение может вызвать нестабильность
F5-05	Время интегрирования ПИ-регулятора ускорения K _i	0,80 с	Время интегрирования ПИ-регулятора определяет интенсивность интегральной регулировки ПИ-регулятора. Чем короче время интегрирования, тем больше интенсивность регулировки.
F5-06	Пропорциональное усиление ПИ-регулятора замедления K _p	20,0	То же, что F5-04 Для большинства применений советуем принять таким же, как и F5-04
F5-07	Время интегрирования ПИ-регулятора замедления K _i	0,01 с	То же, что F5-05 Для большинства применений советуем принять таким же, как и F5-05
F5-09	Диапазон датчика	16,0 бар	Максимальный диапазон измерения давления датчиком. Указан на шильдике датчика или циферблате.
F5-10	Коррекция нуля датчика	0,0 бар	Этот параметр устанавливается, когда давление в трубопроводе отсутствует
F5-11	Полномасштабная коррекция датчика	0,0 бар	Этот параметр устанавливается, когда давление, отображаемое на манометре, не соответствует давлению обратной связи после создания давления в трубопроводе
Режим сна			
F5-12	Частота режима сна	30 Гц	Как только давление становится равным уставке, частота начинает падать, и достигнув заданного значения частоты произойдёт отключение частотного преобразователя
F5-13	Время задержки режима сна	5,0 с	Во время работы инвертора, когда установленная частота меньше частоты сна F5-12, по истечении времени задержки сна F5-13 инвертор переходит в состояние сна и автоматически останавливается
Если инвертор работает, в течение времени, установленного F5-16, процент изменения давления обратной связи меньше F5-14, то частота инвертора уменьшится на F5-15.			
F5-14	Смещение давления режима сна	0 %	Процент относительно целевого давления
F5-15	Шаг частоты замедления сна	0 Гц	Эффективен при постоянном или критическом давлении
F5-16	Задержка времени замедления сна	60 с	
F5-17	Давление пробуждения	80 %	Значение давления пробуждения относительно давления обратной связи. Например, установите его на 80 %, давление обратной связи — 10 бар, а давление пробуждения — 8 бар
Режим автозапуска			
F5-29	Включение автоматического запуска	1	1: Включен
F5-30	Время задержки автоматического запуска	10	10 с
F6-17	Выбор разрешения отказа 2	00011	0: Защита запрещена 1: Защита включена



		Единицы: Защиты двигателя от перегрузки Десятки: Защиты нижнего предела входа AI
--	--	---